

**WYKAZ RODZAJÓW PRAC WYSTĘPUJĄCYCH W ODDZIALE ZESPÓŁ
ELEKTROCIĘPŁOWNI BYDGOSZCZ, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY, ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA LUDZKIEGO**

1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silników i urządzeń technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.
2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące lub duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.
3. Prace związane z:
 - 1) montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach większych od 2m,
 - 2) odmulaniem i pogłębianiem cieków i zbiorników wodnych,
4. Prace na czynnych gazociągach i przemysłowych instalacjach gazowych.
5. Prace na stanowiskach organizowanych w magazynach substancji trujących i żrących.
6. Prace przy usuwaniu skażeń chemicznych.
7. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników, żarówek i świetlówek.
8. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.
9. Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych, z wyłączeniem prac stale wykonywanych przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy /laboratoria, stacje prób/.
10. Prace przy eksploatacji linii kablowych ze zdalnym zasilaniem oraz przy urządzeniach zdalnego zasilania.
11. Prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich.
12. Prace w telekomunikacji przy nie obsługiwanych stacjach wzmacniakowych i komorach kablowych.
13. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

14. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m.

Niezależnie od powyższego przepisy szczególne określają również inne rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.